

# 三亚市综合行政执法局吉阳分局

## 行政处罚决定书

三亚吉阳综执普罚决字〔2025〕第 204 号

被处罚人：中交第一航务工程局有限公司，统一社会信用代码：911200001030610685，住所地：天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼，法定代表人：王洪涛。

本机关于 2025 年 1 月 15 日对被处罚人涉嫌未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案立案调查。

根据三亚市住房和城乡建设局《关于对中交第一航务工程局有限公司施工破坏燃气管道行为进行查处的函》（三住建函〔2024〕4178 号）线索，2024 年 12 月 4 日我局执法人员协同燃气经营者三亚长丰海洋天然气供气有限公司工作人员到现场核查，被处罚人于 2024 年 8 月 3 日下午 14 时 18 分左右，在吉阳区河东路五矿国际广场旁国际金融中心 A 栋前非机动车道上进行污水管道施工作业时，未与三亚长丰海洋天然气供气有限公司共同制定燃气设施保护方案，未采取相应的安全保护措施，施工区域管沟塌方拉断中压燃气管道，发生燃气管道泄漏事故，于当日下午 17 时 25 分完成管道修复工作，险情排除恢复供气。

以上事实有：1. 三亚市住房和城乡建设局《关于对中交第一航务工程局有限公司施工破坏燃气管道行为进行查处的函》（三住建函〔2024〕4178 号）；2. 三亚长丰海洋天然气供气有限公司《关于河东路国际金融中心 A 栋前第三方施工破坏燃气管道事件情况补充说明的函》；3. 被处罚人提交《关于三亚市月川片区排水管网提质增效工程项目施工损坏燃气管道的说明》；4. 现场检查（勘验）笔录；5. 询问笔录等证据证实。

本机关于 2024 年 4 月 13 日依法向被处罚人送达三亚吉阳综执罚告字〔2025〕第 129 号《行政处罚告知书》，告知被处罚人拟作出的

行政处罚内容、事实、理由、依据以及依法享有的陈述申辩权。被处罚人在规定期限内未向本机关提交陈述申辩申请。

被处罚人上述的行为违反了《城镇燃气管理条例》第三十四条：“在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。”的规定，根据被处罚人违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《海南省住房城乡建设行政处罚自由裁量基准》（2022 年版）“城市建设类序号 65”违法行为“在燃气设施保护范围内，未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的”，酌定裁量因素为“及时改正，但已造成一定危害后果的”裁量阶次为“一般违法”裁量基准为“单位处 5 万元以上 6 万元以下的罚款，个人处 5000 元以上 1 万元以下的罚款”。根据《城镇燃气管理条例》第五十条第四项：“违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处 5 万元以上 10 万元以下罚款，对个人处 5000 元以上 5 万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。”的规定，本机关对被处罚人作出如下行政处罚：

处罚款人民币伍万伍仟元整（¥:55000.00）。

如不服本决定，被处罚人可以自收到本决定书之日起 60 日内向三亚市吉阳区人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日 6 个月内依法向三亚市吉阳区人民政府提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼期间，本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期



不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

被处罚人可以直接向行政复议承办机构三亚市吉阳区司法局（地址：三亚市吉阳区吉阳大道 218 号 A1 栋 1 层）提交行政复议申请书及证据，亦可以通过互联网渠道（司法部行政复议服务平台 <https://xzfy.moj.gov.cn/zndx/>或微信小程序“掌上复议”）提交行政复议申请书及证据。

三亚市综合行政执法局吉阳分局

（印章）

2025 年 4 月 27 日



备注：该文书一式三份，一份送达当事人，一份抄送案件移交部门或者投诉举报人，一份存卷备查。